



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОДНЫХ  
РЕСУРСОВ

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ  
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(Амурское БВУ)

ул.Герасимова, д.31, г.Хабаровск, 680021,  
т./ф. (4212) 56-18-28; 56-85-30  
E-mail: [amur@bvu.kht.ru](mailto:amur@bvu.kht.ru)

16.05.2022 г. № 03-02/ *578*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О режиме работы Бурейского  
и Нижне-Бурейского водохранилищ

Генеральному директору  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
ОДУ Востока  
В.Л. Сунгурову

Директору филиала  
ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»,  
А.В. Попову

Отделу оперативного  
регулирования водохозяйственных  
систем Росводресурсов

Амурское БВУ рассмотрело обращение филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 13.05.2022 № 02-708 об увеличении режима сбросных расходов Бурейского гидроузла.

Принимая во внимание информацию ФГБУ «Дальневосточное УГМС» от 16.05.2022 о притоке в Бурейское водохранилище, гидрологическую и водохозяйственную обстановку в бассейне р. Амур, а также следуя положениям Правил использования водных ресурсов Бурейского и Нижне-Бурейского водохранилищ Амурское БВУ устанавливает с 17 по 31 мая 2022 года **включительно** следующие режимы работы водохранилищ:

**Бурейского** (с учётом участия станции в регулировании частоты):

- средним за период сбросным расходом  $700 \pm 80 \text{ м}^3/\text{с}$ ;

**Нижне-Бурейского** – в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе гидроузла в пределах отметок 137,5-138,0 м БС.

Руководитель управления

А.В. Макаров